

Komunikat
z dnia 02.10.2024r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kętrzynie informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Moruny, zaopatrującego miejscowości Kiemławki Małe, Kiemławki Wielkie, Markławka, Moruny, Niedziałki, Pieszewo, Podławki, Rowy, Skierki, Staniszewo, Szaty Wielkie, Winda, Niedziały w gminie Barciany oraz Nowy Mikielnik i Ostry Róg w gminie Kętrzyn w powiecie kętrzyńskim stwierdzono przekroczenie mikrobiologiczne tj. obecność bakterii grupy coli w ilości < 10 jtk w 100ml wody. Jednocześnie w badanych próbkach nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków w 100ml wody.

Woda warunkowo przydatna do spożycia, kąpieli noworodków, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz.2294).

Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny

J. F. ...
Wojciech ...
mgr inż. ...

